

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE REGGIO CALABRIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Dr. Francesco Nirta Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Direttore: Dr. Riccardo Ritorto	 REGIONE CALABRIA
---	--	---

Prot. n° 581 /SIAN LOCRI

del _____

Al Sindaco del Comune di
LOCRI

OGGETTO: comunicazione risultato acqua potabile.

Si comunica che il campione di acqua destinata al consumo umano sotto elencato prelevato da personale tecnico di questo Servizio il **14.07.2025**, all'esame chimico effettuato dall'ARPACAL di RC, è risultato, ai sensi del D. Lgs. 18/2023, **non regolamentare**:

Punto Prelievo	Parametro	Valore	Valore di parametro
F.P. Piazza Mschetta	Manganese	156 µg/L	50 µg/L

Al fine di sanare l'inconveniente igienico-sanitario riscontrato, si comunica alla S.V. che è necessario provvedere ad un'accurata pulizia del serbatoio interessato, il controllo dei sistemi di adduzione e, soprattutto, di **filtrazione** dell'acqua potabile nell'area interessata; nel frattempo si invita la S.V. di voler apporre presso il punto di prelievo suddetto un cartello con la dicitura "**ACQUA NON POTABILE**".

Si ricorda quanto recita l'art. 14 del D. Lgs. 18/2023 che prevede che l'ente gestore del servizio idrico (Comune, Società o altro Ente) ha l'obbligo di effettuare i controlli "*interni*" su tutta la rete idrica di competenza.

Distinti saluti.



Il Direttore SIAN RC
Dr. Riccardo Ritorto